



**OP ELEKTRO**  
 Ochranné pásmo venkovního vedení po obou stranách vedení od krajních vodičů:  
 - nad 1 kV do 35 kV ..... 7 m  
 - nad 35 kV do 110 kV ..... 12 m  
 - nad 110 kV do 220 kV ..... 15 m  
 - nad 220 kV do 440 kV ..... 20 m  
 - nad 440 kV ..... 30 m

U pozemních elektrických vedení po obou stranách vedení od krajních vodičů:  
 - do 110 kV ..... 1 m  
 - nad 110 kV ..... 3 m

**OP PLYNU** (nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce) ..... 1 m  
 Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme održet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu nebo přípojky.

**OP VODOVOD** do DN 500 mm ..... 1,5 m na obě strany  
 - nad DN 500 mm ..... 2,5 m na obě strany

**OP SDĚLOVACÍ KABEL** ... 1,5 m na obě strany

SOLITÉRNÍ KEŘE

SOLITÉRNÍ KEŘE

Obecní úřad  
 čp. 23

Základní škola  
 čp. 22

PVC 300

PVC 100

PVC 120  
 144.950

PVC 100

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

6077

VELKÝ ŽUDR

SKANZEN

PVC 300